

型式適合認定書別添仕様書及び図面

旧法第38条認定(平成12年改正前の昭和55年建設省告示第1292号第13)による  
嫌気濾床及び生物濾過を組み合わせた方式

会社名	積水化学工業株式会社 〒530-8565 大阪市北区西天満2丁目4番4号 (06)6365-4199				
型式	生物濾過方式小規模合併処理浄化槽 SGC				
	-5型	-6型	-7型	-8型	-10型
型式適合認定番号	型01Ca0c 0050697	型01Ca0c 0060698	型01Ca0c 0070699	型01Ca0c 0080700	型01Ca0c 0100701

平成13年6月22日認定 放流水質 BOD20mg/L以下

仕様表

処理対象人員	5	6	7	8	10	
嫌気濾床槽第1室	1.035	1.242	1.468	1.797	2.289	
嫌気濾床槽第2室	0.517	0.669	0.842	0.917	1.230	
生物濾過槽	0.400	0.400	0.400	0.543	0.543	
処理水槽	0.139	0.139	0.139	0.210	0.210	
消毒槽	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021	
槽の容量及び寸法	A1	2,055	2,330	2,675	2,475	3,015
	A2	1,864	2,139	2,484	2,284	2,824
	B1	880	880	880	1,130	1,130
	B2	708	708	708	958	958
	a	2,155	2,430	2,775	2,575	3,115
	b	980	980	980	1,230	1,230
	c	450	450	450	450	450
d	450	600	600	600	600	
e	600	600	600	600	600	

材料・材質及び機械設備の仕様	材質	DCPD(ジ'シホ'ン'ジ'エ'樹脂)	
	板厚	3~9	
	仕切板材質	FRP	
	板厚	3~9	
	濾材形状	網様円筒状/ヘチマ様板状/粒状等	
	濾材材質	PP(ホ'リ'ビ'レン), PE(ホ'リ'レ'ン)またはPET	
	散気管材質	PVC(ホ'リ'塩'化'ビ'ニ'ル)またはPP(ホ'リ'ビ'レン)	
	長さ	195×550	195×800
	型式	ﾀﾞｲﾌﾞﾙ式等(電磁弁内蔵型)	
	吐出風量(L/分)	吐出口×2個(ばっ気用/逆洗用) 80/80	
濾材入出管材質	PVC		
内径	100		
材質	FC, FRP, FRC, PPまたはDCPD		

注) 寸法の単位はmm、容量の単位はm<sup>3</sup>とする。  
寸法は内寸表示。

特記事項  
・振動、騒音、防虫、防臭対策は必要に応じて行う。  
・流入、設置条件によりオプション槽を組み合わせる。

