

型式適合認定書別添仕様書及び図面 建築基準法施行令第35条第1項の大臣認定による嫌気濾床担体流動・生物濾過方式
 【大臣認定番号（認定年月日）：DW1A-8250（平成14年3月14日）】

会社名	積水アクアシステム株式会社 〒531-0076 大阪府大阪市大淀中1-1-30 TEL(06)6440-2603	
型式	セキスイ小型合併処理浄化槽 SGD II-43 T型 SGD II-45 T型	
型式適合認定番号	型01Caf0a0432152	型01Caf0a0452153

平成15年7月25日認定

放流水質	法令上の性能：BOD90mg/L以下 大臣認定（認定番号：DW1A-8250 認定年月日：平成14年3月14日）による性能： BOD20mg/L以下
------	---

仕様表

処理対象人員		43	45
有効容量	嫌気濾床槽第1室	6.061	6.311
	嫌気濾床槽第2室	4.047	4.226
	担体流動・生物濾過槽	2.521	2.628
	処理水槽	2.478	2.549
	消毒槽	0.107	
A ₁		4,640	4,810

槽の容量及び寸法		仕 様 表		
寸 法	処理対象人員	43	45	
	有効容量	6.061 / 4.047 / 2.521 / 2.478 / 0.107	6.311 / 4.226 / 2.628 / 2.549	
材 料	く体仕切板	材質	FRP（ガラス繊維強化プラスチック）	
		板厚	7.0~11.0	
		材質	FRP	
		板厚	4.0~9.0	
		形状	骨格様球状	
		濾材	材質	PP
			外形寸法	φ150
			充填率(%)	40/60以上
			形状	円柱状/中空円筒状
			材質	PE、PP/PE、PP
担 体		外形寸法	φ15×15	
		比表面積	243m ² /m ³	
		充填率(%)	70以上	
		散気管送風機	材質	PVC
			長さ	970×1100 1000×1100
			型式	ローリ-式、電磁式、スクロール式
			吐出風量(L/分)	350 400
		放流管	材質	PVC
			内径	φ125
		マンホール	材質	PP、鋳鉄、SS400、ビッコ、FRP
		内寸・個数	φ600-4	

注：寸法の単位はmm、容量の単位はm³とする。

特記事項
 ・騒音、振動、防虫、防臭対策は必要に応じて行う。
 ・流入、設置条件によりオプション槽を組み合わせる。

