

1989~1994

1989~1994

1989~1994

1989~04/7

1989~1992

マイコン型

ユーリッチ 2点切替 85/65℃ SUS

点検窓 (漏電遮断器)

鋼板製耐震脚

MS-30S84
MS-37S84
MS-46S84

リモコン ユーリッチ :RBS-M6

鋼板製耐震脚

MS-37M84
MS-46M84
MS-37M85
MS-46M85

マイコン型

ユーリッチ SUS

点検窓 (漏電遮断器)

鋼板製耐震脚

RS-37M84
RS-46M84
KS-37M84
KS-46M84

リモコン ユーリッチ :RBS-M6

鋼板製耐震脚

MS-15S84
MS-15S54
MS-20S84
MS-20S54

Nシリーズの名称変更のみ仕様はNと同等

2点切替 85/65℃

ユーリッチ SUS

点検窓 (漏電遮断器)

鋼板製耐震脚

RS-15S84
RS-15S54
RS-20S84
RS-20S54

点検窓 (漏電遮断器)

鋼板製耐震脚

M(S)84シリーズ以降の温度過昇防止器(97℃設定)はヒーター回路直切りする

★このページ以降の脚は全て鋼板の製耐震脚

1990~1994

1990~1994

1990~1994

1990~1998

時間帯対応型

時間帯対応型

550ℓの追加

自動給湯型

ユーリッチ SUS

リモコン ユーリッチ TS1型専用

点検窓 (漏電遮断器)

MS-37TS1K
MS-46TS1K

ユーリッチ SUS

点検窓 (漏電遮断器)

RS-37TS1K
RS-46TS1K
KS-37TS1K
KS-46TS1K

KS型は減圧弁逃がし弁無し

ユーリッチ SUS

リモコン ユーリッチ :RBS-M6

点検窓 (漏電遮断器)

KS-55M84K
KS-55M84AK
KS-55M85K
KS-55M85AK

1993~1994

RS-55M84K
RS-55M84AK

2タンク SUS

リモコン ユーリッチ :メインAS53 7口AS53

AS-53M81K
AS-53TS1K(時間帯別対応)

主にハウス(コモンシ
ティー星田)物件

1991~1994

1992~1998

配管内蔵型 2タンク SUS

リモコン ユーリッチ TS1型専用

点検窓 (漏電遮断器)

RS-53M81

主にハウス(六甲アイ
ランド)物件

SEKISUI WATER HEATER



SUS

2点切替 85/65℃

KS型は減圧弁逃がし弁無し

RS-15S86(-P)
RS-15S56
RS-20S86(-P)
RS-20S56
RS-22S86(-P)

KS-15S86
KS-15S56
KS-20S86
KS-20S56



22	ホース	ゴム	1			
21	逃し弁	快削黄銅棒	1	JIS H-3422	BsBM2	1/2B
20	脚	冷間圧延鋼板	3			Znメッキ
19	給湯口	配管用ステンレス鋼管	1	JIS G-3459	SUS-316	1/2Bオス
18	給排水口	配管用ステンレス鋼管	2	JIS G-3459	SUS-304	1/2Bオス
17	保温材	グラスウール	1			1kg/m ³
16	電源取入口	ゴム	2			
15	電源ユニット		1			
14	電源トランス		2			F=200V/9V G=100V/10V・8V
13	電源端子台		1			2P 125V 20A
12	電源端子台		1			3P 250V 35A
11	接地しゃ断器		1			15mA/0.1sec
10	温度過昇防止器	バイメタル式	1			97℃±5℃
9	残湯センサー	サーミスタ・ポジスター	1			
8	制御センサー	サーミスタ	1			
7	電磁リレー		1			1P 200V 30A
6	発熱体	ステンレス	1	JIS G-4304	SUS-316	4.4Kw
5	点検窓	プラスチック	1			
4	前カバー	鋼板	1			
3	外装	カラー鋼板	1			
2	補強リング	ステンレス	2	JIS G-4305	SUS-444	
1	タンク	ステンレス	1	JIS G-4305	SUS-444	
品番 品名 材 料 個数 規格 記号 備考						

承認図	名称	セキスイ自動電気温水器 MS-37M84				
	三角法	尺	度	単位	mm	図番 NHTCD-8904
	積水化学工業株式会社					