

1989~1994

1989~1994

1989~1994

1989~04/7

1989~1992

マイコン型

ユーリッチ 2点切替 85/65℃ SUS

点検窓 (漏電遮断器)

鋼板製耐震脚

MS-30S84
MS-37S84
MS-46S84

リモコン ユーリッチ :RBS-M6

鋼板製耐震脚

MS-37M84
MS-46M84
MS-37M85
MS-46M85

マイコン型

ユーリッチ SUS

点検窓 (漏電遮断器)

鋼板製耐震脚

RS-37M84
RS-46M84
KS-37M84
KS-46M84

リモコン ユーリッチ :RBS-M6

鋼板製耐震脚

MS-15S84
MS-15S54
MS-20S84
MS-20S54

Nシリーズの名称変更のみ仕様はNと同等

2点切替 85/65℃

ユーリッチ SUS

点検窓 (漏電遮断器)

鋼板製耐震脚

RS-15S84
RS-15S54
RS-20S84
RS-20S54

M(S)84シリーズ以降の温度過昇防止器(97℃設定)はヒーター回路直切りする

★このページ以降の脚は全て鋼板の製耐震脚

1990~1994

1990~1994

1990~1994

1990~1998

時間帯対応型

時間帯対応型

550ℓの追加

自動給湯型

ユーリッチ SUS

リモコン ユーリッチ TS1型専用

点検窓 (漏電遮断器)

MS-37TS1K
MS-46TS1K

ユーリッチ SUS

点検窓 (漏電遮断器)

RS-37TS1K
RS-46TS1K
KS-37TS1K
KS-46TS1K

KS型は減圧弁逃がし弁無し

ユーリッチ SUS

リモコン ユーリッチ :RBS-M6

点検窓 (漏電遮断器)

KS-55M84K
KS-55M84AK
KS-55M85K
KS-55M85AK

1993~1994

RS-55M84K
RS-55M84AK

2タンク SUS

リモコン ユーリッチ :メインAS53 7口AS53

AS-53M81K
AS-53TS1K(時間帯別対応)

主にハウス(コモンシ
ティー星田)物件

1991~1994

1992~1998

配管内蔵型 2タンク SUS

リモコン ユーリッチ TS1型専用

点検窓 (漏電遮断器)

RS-53M81

主にハウス(六甲アイ
ランド)物件

SEKISUI WATER HEATER



SUS

2点切替 85/65℃

KS型は減圧弁逃がし弁無し

RS-15S86(-P)
RS-15S56
RS-20S86(-P)
RS-20S56
RS-22S86(-P)

KS-15S86
KS-15S56
KS-20S86
KS-20S56



22	ホース	ゴム	1				
21	遮し弁	快利美銅棒	1	JIS H-3422	BcBM2	⅔B	
20	脚	冷間圧延銅板	3			Znメッキ	
19	給湯口	配管用ステンレス銅管	1	JIS G-3459	SUS-316	⅔Bオス	
18	給排水口	配管用ステンレス銅管	2	JIS G-3459	SUS-304	⅔Bオス	
17	保温材	グラスウール	1			16kg/m ³	
16	電源取入口	ゴム	2				
15	電源ユニット		1				
14	電源トランス		2			F=200V/9V G=100V/10V+8V	
13	電源端子台		1			2P 125V 20A	
12	電源端子台		1			3P 250V 35A	
11	接地シャ断器		1			15mA/0.1sec	
10	温度過昇防止器	バイメタル式	1			97℃±5℃	
9	残湯センサー	サーミスタ・ポジスタ	1				
8	制熱センサー	サーミスタ	1				
7	電磁リレー		1			1P 200V 30A	
6	発熱体	ステンレス	1	JIS G-4304	SUS-316	5.4kw	
5	点検窓	プラスチック	1				
4	前カバー	銅板	1				
3	外装	カラー銅板	1				
2	補強リング	ステンレス	2	JIS G-4305	SUS-444		
1	タンク	ステンレス	1	JIS G-4305	SUS-444		
品名			個数	規格	記号	備考	

承認図		名称	セキスイ自動電気温水器 MS-46M84K				
	三角法	尺法	単位	mm	図番	NHTCD-89137	
	積水化学工業株式会社						