

型式適合認定書別添仕様書及び図面 旧法第38条(平成12改正前の昭和55年建設省告示第1292号第13)による嫌気濾床担体流動・生物濾過方式
 【旧法第38条認定番号(認定年月日):建設省愛住指発第98号(平成11年9月28日)】

会社名	積水化学工業株式会社 〒530-8565 大阪府大阪市北区西天満2-4-4 TEL(06)6365-4190	
型式	セキスイ小型合併処理浄化槽	SGD25C型 SGD30C型
型式適合認定番号	型01Caf0a0250802	型01Caf0a0300803
平成13年 9月 7日認定	放流水質 BOD20mg/L以下	

仕 様 表				
処理対象人員	25	30		
有効容量	嫌気濾床槽第1室	3.916	4.523	
	嫌気濾床槽第2室	2.616	3.013	
	担体流動・生物濾過槽	1.469	1.764	
	処理水槽	2.639	2.756	
	消毒槽	0.066		
槽の容量及び寸法	A ₁	3,840	4,030	
	A ₂	2,655	2,816	
	A ₃	100		
	B ₁	2,050	2,200	
	B ₂	968	1,118	
	C ₁	2,100		
	C ₂	1,600		
	C ₃	650		
	C ₄	300		
	C ₅	920		
	C ₆	480		
	C ₇	920		
	材 質	材質	FRP (ガラス繊維強化プラスチック)	
		板厚	4.0~11.0	
材質		FRP		
板厚		4.0~9.0		
形状		骨格様球状		
材質		PP (ポリプロピレン) または同等品		
外形寸法		φ150		
充填率(%)		40/60以上		
形状		円柱状/中空円筒状		
材質		PE(※ポリエチレン)/PVC(※ポリ塩化ビニル) または同等品		
担 体	外形寸法	φ15×15		
	比表面積	243m ² /m ³		
	充填率(%)	70以上		
	材質	PVC		
	長さ	800×820	950×850	
	型式	□-列-式または同等品(三方弁・タイ付属)		
	吐出風量(L/分)	250	300	
	材質	PVC		
	内径	φ125		
	材質	PPまたは鋳鉄またはSS400または同等品		
内寸・個数	φ600-2			
	540×1145-2			

注:寸法の単位はmm、容量の単位はm³とする。

特記事項
 ・騒音、振動、防虫、防臭対策は必要に応じて行う。
 ・流入、設置条件によりオプション槽を組み合わせる。

